
BUDYNEK A1
BUDYNEK A2
BUDYNEK F1
BUDYNEK TECHNICZNY
WENTYLATOROWNIA
BUDYNEK B
BUDYNEK C
SZPITAL W SANDOMIERZU
RZUT SUTEREN
1 : 100
STREFY POŻAROWE
SUTERENY
STREFA I
STREFA II
STREFA III
STREFA IV
STREFA VI
LEGENDA OZNACZEŃ:
Centralka Sterowania Oddymianiem RZN D+H
Czujnik pogodowy WRG 82 D+H
Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzania RT45-LT D+H
Przycisk oddymiania RT45 / zwalniający UT4U D+H
Siłownik elektryczny 24V/DC D+H
Moduł kolejności załączania siłowników FS41 D+H
Nieadresowalna, optyczna czujka dymu OSD
Gniazdo czujki OSD
Trzymacz elektromagnetyczny 24V/DC
Zasilacz 24V/DC dla urządzeń ppoż. z podtrzymaniem
Klapy odcinające wentylacji (ppoż)
Puszka instalacyjna E30/E90
linie istniejące
linie projektowane
LEGENDA :
ZAMUROWANIA
WYBURZENIA
GRANICA BUDYNKÓW/GRANICA STREFY POŻAROWEJ
GRANICA STREFY POŻAROWEJ
UWAGI :
- HYDRANTY W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM DO ŚCIANY : WNĘKA O WYM. 72x28 I WYS. 77 CM SPÓD NA WYS. 70 CM NAD POS.
- HYDRANTY W UKŁADZIE PROSTOPADŁYM DO ŚCIANY : WNĘKA O WYM. 72x28 I WYS. 86 CM SPÓD NA WYS. 61 CM NAD POS.
① - PRZECIWPOŻAROWA KLAPA ODCINAJĄCA PROSTOKĄTNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120 WRAZ Z MATERIAŁAMI MONTAŻOWYMI, USZCZELNIENIEM P.-POŻ., MONTAŻEM ORAZ WYPOSAŻENIEM
- PRODUCENT / TYP : GRYFER / LK-S
- B x H = 500 x 400
- WSKAŹNIKI KRAŃCOWE – POCZĄTEK I KONIEC
- WYŻWALACZ TOPIKOWY
- SILOWNIK BELIMO 24V DC ZE SPRĘŻYNĄ ZWROTNĄ
- SZTUK 2
- NA RZUCIE KONDYGNACJI POKAZANO JEDYNIE PROJEKTOWANE DRZWI P.-POŻAROWE WSZYSTKIE POZOSTAŁE POMIESZCZENIA SĄ ZAMKNIĘTE DRZWIAMI
Użyte na rysunkach nazwy własne urządzeń i producentów dotyczą aparatury już użytkowanej w obiekcie lub ilustrują niezbędne przykładowe spełniające założenia projektowe.
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE BEZWARUNKOWO ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG. „STAN: © PWNE, KOMPLETNE & PRAWOM POKREWNE" - UMW. W RZ. poz. 80 - 2006
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.
BRANŻA: ELEKTRYCZNA | SYMBOL: 130-AB-PBW-VIII-1P | NR RYS. 1
INWESTOR: SP ZZOZ W SANDOMIERZU
ADRES: 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13
NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW "A" I "B" DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ADRES INWESTYCJI: 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13 NR 960/16 OBR. SANDOMIERZ
TEMAT: BUDYNKI "A" I "B". ROZBUDOWA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU O STEROWANIE DRZWIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TREŚĆ: RZUT SUTERENY. PLAN INSTALACJI I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ
SKALA: 1:100
DATA: 12.2012
PROJEKTANT: mgr inż. JAROSŁAW KUBISIAK (nr upr. PBW/0339/94)
OPRACOWAŁ:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. LECH BEDNARCZYK (upr. UPR/0324/84)