


BUDYNEK A1

BUDYNEK A2


BUDYNEK F1

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY



SZPITAL W SANDOMIERZU
RZUT II PIĘTRA
1 : 100



UWAGI :

- HYDRANTY W UKŁADZIE RÓWNOLEŻNYM DO ŚCIANY :
WNEKA O WYS. 72x28 I WYS. 77 CM
SPÓD NA WYS. 70 CM NAD POS.
- HYDRANTY W UKŁADZIE PROSTOKĄTNYM DO ŚCIANY :
WNEKA O WYS. 72x28 I WYS. 86 CM
SPÓD NA WYS. 61 CM NAD POS.
- NA ROZDZIE KONWENCJA POKAZANO JEDYNE PROJEKTOWANE DRZWI P.-POŻAROWE
WSZYSTKIE POZOSTAŁE POMIESZCZENIA SĄ ZAMKNIĘTE DRZWAMI

ROZPORZĄDZENIE 1 - OPOWIAJĄCE ZA PEŁNIĄCĄ ZADANIA WŁASNOŚCIĄ PRAWA AUTORSKIEGO, ZASTRZEŻONE			
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ			
BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SYMBOL	130-AB-PBW-VIII-1P
INWESTOR	SP ZZOZ W SANDOMIERZU		
ADRES	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13		
NAMNA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW "A1" I "B" DO OBYWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		
ADRES INWESTYCJI	27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHNITZLA 13		
TEMAT	BUDYNKI "A1" I "B" - ROZBUDOWA INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU O STEROWANIE DRZWIAMI PRZECIWPOŻAROWYMI		
TRZEC	RZUT PIĘTRA II. PLAN INSTALACJI I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ		
PROJEKTANT	RP-UPR83994	OPRACOWAŁ	SPRAWOZDŁ. BPP-UPR12484
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK		INŻ. LECH BEDNARCZYK	