

BUDYNEK A2



| | |
|---|---|
|  | ZAMUROWANIA |
|  | WYBURZENIA |
|  | GRANICA BUDYNKÓW/GRANICA STREFY POŻAROWEJ |
|  | GRANICA STREFY POŻAROWEJ |

- HYDRANTY W UKŁADZIE RÓWNOLEGŁYM DO ŚCIANY :
WNĘKA O WYM. 72x28 I WYS. 77 CM
SPÓD NA WYS. 70 CM NAD POS.
- HYDRANTY W UKŁADZIE PROSTOKĄTNYM DO ŚCIANY :
WNĘKA O WYM. 72x28 I WYS. 86 CM
SPÓD NA WYS. 61 CM NAD POS.
- NA RZUCIE KONDYGNACJI POKAZANO JEDYNE PROJEKTOWANE DRZWI P.-POŻAROWE
WSZYSTKIE POZOSTAŁE POMIESZCZENIA SĄ ZAMKNIĘTE DRZWIAMI

Użyte na rysunkach nazwy własne urządzeń i producentów dotyczą aparatury już użytkowanej w obiekcie lub ilustrują rozwiązanie przykładowe spełniające założenia projektowe.

[illegible]