

Sandomierz 17.06.2015 r.

Szpital Specjalistyczny
Ducha Świętego
ul. Schinzla 13
27-600 Sandomierz

Zapytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego
w postępowaniu na Rozbudowę instalacji sygnalizacji pożaru o sterowanie
drzwiami przeciwpożarowymi, znak PN/16/2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę instalacji sygnalizacji pożaru o sterowanie drzwiami przeciwpożarowymi, znak PN/16/2015

Do Zamawiającego w dniu 15.06.2015 r. wpłynęły pytania dotyczące ww. sprawy o treści następującej:

Pytania

1. Czy Zamawiający posiada konfigurację centrali SSP Esser zainstalowaną w budynku szpitala?
2. Czy zamówienie obejmuje dostawę okien oddymiających? Jeżeli tak proszę o określenie powierzchni czynnej okien?
3. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie systemu oddymiania równorzędnego z zaproponowanym w projekcie np. UCS - 6000 Polon Alfa, AFG?
4. Czy system SSP zainstalowany w budynku podlega konserwacji jeżeli tak czy konserwator dokona zmiany konfiguracji centrali w związku z rozbudową o dodatkowe elementy, lub czy udostępni konfigurację w celu przeprowadzenia takiej rozbudowy?

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego w dniu 17.06.2015 r.:

W nawiązaniu do Państwa pisma z dn. 15.06.2015 r. Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, działając w oparciu o art. 38 ust. 1 Pzp informuje, że:

- 1) Zamawiający nie posiada konfiguracji centrali SSP Esser,
- 2) Zamawiający informuje, że zamówienie nie obejmuje dostawy okien oddymiających,

- 3) Zamawiający dopuszcza również zastosowanie systemu oddymiania równorzędnego z zaproponowanym w projekcie,
- 4) Zamawiający informuje, że system podlega konserwacji. Ponadto informuje, że należy uwzględnić w ofercie koszty wykonania oprogramowania systemu w zakresie wynikających z zamówienia.