



- UMAGA:
1. Projektowane połączenia wyrównawcze przyłączyć do istniejących połączeń wyrównawczych na korytarzu oraz do szyny PE we wnęce z tablicami rozdzielczyimi.
  2. Istniejącą, w przebudowywanych pomieszczeniach, instalację sygnalizacji pożaru dostosować, podczas robót montażowych, do nowego układu pomieszczeń, wg wytycznych Firmy zajmującej się konserwacją tej instalacji na terenie Szpitala.



#### LEGENDA



GNIAZDO WTYKOWE 2x16A/2 SZCZELNE, IP-44, W RAMCE  
2x GNIAZDO WTYKOWE 2x16A/2 SZCZELNE, IP-44, W PODWÓJNEJ RAMCE  
WENTYLATOR KANAŁOWY (UŁĘTY W PROJEKCE ARCHITEKTURY)  
REGULATOR WENTYLATORA KANAŁOWEGO W1 (UŁĘTY W PROJEKCE ARCHITEKTURY)  
WENTYLATOR KANAŁOWY (UŁĘTY W PROJEKCE ARCHITEKTURY)  
REGULATOR WENTYLATORA KANAŁOWEGO W2 (UŁĘTY W PROJEKCE ARCHITEKTURY)  
ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 3- BIEG. 25A W OBUŁOWIE IZOLACYJNEJ 4G25-10-PK-S25, APATOR  
T1 ■ ■ ■

LOKALNE POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE WYKONAĆ PRZEWODMI LY206 mm2 W RURKACH P/T

STR - STROP PODWIESZONY  
WK - INSTALACJA WOD-KAN  
CO - INSTALACJA CO

UKŁAD SECIOWY TN-S

ROZPOWISZCZNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMIĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW  
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSTWA I PRAWACH POKREWNICH  
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

#### BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.



BRANŻA ELEKTRYCZNA SYMBOL 130-PS-OO-PW-VII-1P NR RYS.

INWESTOR SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO

ADRES 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13

NAZWA INWESTYCJI REMONT SANITARIATÓW NA ODDZIALE ORTOPEDII  
NA III PIĘTRZE PAWILONU SPECJALISTYCZNEGO

ADRES INWESTYCJI 27-600 SANDOMIERZ, UL. SCHINZLA 13  
NR 960/16 - OBR. SANDOMIERZ

TEMAT BUDYNEK PAW. SPECJALISTYCZNEGO - ODDZIAŁ ORTOPEDII  
III PIĘTRO  
PROJEKT WYKONAWCZY  
SKALA 1:50

TREŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
RZUT III PIĘTRA - PLAN INSTALACJI SIŁY  
DATA 04.2017

PROJEKTANT BPP Upr. 124/84 OPRACOWAŁ SPRACOWAŁ BPP Upr. 241/80  
INŻ. I. BEDNARCZYK INŻ. W. ŚWIERK